

Садоводческое некоммерческое товарищество «Союз»

ИНН 6161026610 КПП 616101001. 344114, г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й Поклонный, 18/57
р/с 40703810800000000374 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону,
к/с 30101810100000000762, БИК 046015762
sntsoyuz@yandex.ru (Правление)
тел: 8 (958) 544-52-45 – Правление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаемый(ая) _____

Вы являетесь собственником земельного участка и строения, расположенных на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Союз». Также Вы являетесь потребителем электроэнергии, предоставляемой в рамках договора энергоснабжения.

В соответствии с пунктом 144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г., **приборы учета абонентов электрической энергии** на территории садоводческого товарищества **должны быть установлены на границе земельных участков граждан - на заборе, либо** в месте, максимально приближенном к границе земельного участка – **на ближайшей опоре линии электропередачи (ЛЭП)**, и соответствовать требованиям законодательства РФ к местам установки приборов учета.

Согласно Акту № 1 от 07.03.2018 г. осмотра объектов электросетевого хозяйства на территории СНТ «Союз», составленному РГЭС АО «Донэнерго», требуется замена ответвлений к вводам в жилые дома у потребителей электрической энергии на территории СНТ «Союз» на самонесущий изолированный провод сечением не менее 16 мм. Также требуется исключить прохождение ответвлений к вводам в жилые дома над крышами строений.

Указанные требования предусмотрены Разделом 2.4. «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7), утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ № 204 от 08.07.2002 г.

Сообщаем, что выполнение указанных требований необходимо для принятия решения АО «Донэнерго» о приеме на баланс территориальной сетевой организацией объектов электросетевого хозяйства, расположенного на территории СНТ «Союз».

Вам необходимо привести в соответствие с требованиями действующего законодательства систему ввода линии электропередач в Ваше строение, а также обеспечить исключение прохождения ответвлений к вводу над крышей строения.

Председатель правления СНТ «Союз» _____ Л.В. Арканникова